



❖ RIVESTIMENTI DEI TUBI

ACQUA



FOGNATURA



❖ MARCATURE DEI TUBI

MARCATURA ALL'INTERNO DEL BICCHIERE SECONDO LE NORMATIVE ISO 2531 / EN 545 / EN 598



STR = marchio di fabbrica

DN 100 = diametro nominale

AJ = tipo di giunto

GS = ghisa sferoidale

00 = anno di fabbricazione

❖ RACCORDI PER ACQUA E PER FOGNATURA

Raccordi per acqua conformi alle norme EN 545 / ISO 2531

Raccordi per fognatura conformi alle norme EN 598 / ISO 7186

Rivestimenti possibili:

- interno ed esterno in vernice bituminosa
- interno in malta di cemento ed esterno in bitume o zinco-bitume
- interno ed esterno con vernice epoxy
- altre possibilità su richiesta



SISTEMI POSSIBILI DI GIUNZIONE

